

高壓氣體容器或鋼瓶及管路作業檢點表

檢查月份： 年 月

單位名稱		實驗室名稱		實驗室編號	
類別	<input type="checkbox"/> 容器 <input type="checkbox"/> 鋼瓶	氣體名稱		檢查方法	目視
				檢查週期	每次作業檢點

項次	檢 查 部 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	是否有固定																																
2	內容物名稱是否有明顯標示																																
3	栓塞是否無洩漏																																
4	調壓器是否正常，是否無洩漏																																
5	高壓皮管是否無損壞																																
6	是否有管夾固定																																
7	流量計是否無損壞洩漏																																
8	共同輸送管路是否無損壞、腐蝕、洩漏																																
9	空瓶處理情況是否良好																																
10	備用氣體儲放情況是否良好																																
11	是否置於陰涼非陽光直射處																																
12	其他																																
實驗室負責人		檢查人員																															
備註	檢查結果：正常打(√)，異常打(x)，當日無作業畫/。																																

註: 1.以上所列項目及內容僅供參考，各單位得視現場情況自行增減或修訂其項目且應詳實記錄。

2.檢點表請保存三年，以便檢查。

3.依據法令:職業安全衛生管理辦法第 64 條。